

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams durys
Tipas	T30-1 „H8-5 (LT)“ vienos varstomos sąvaros plieninių vidinių durų blokas
Naudojimo paskirtis	suteikti atsparumą ugniai ir (arba) sandarumą dūmams priešgaisrinėse užtvrose
Eksplloatacinės savybės	žr. 1 priedą
Gamintojas	HÖRMANN KG Brandis, Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Vokietija
Gamybos vieta	HÖRMANN KG Brandis, Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Vokietija
Reikalavimai	privalomieji pagal LST EN 14600:2006 ir gamintojo deklaruojamos vertės pagal LST L prEN 14351-2:2010 nuostatas

Šis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-7782D
Data	2018-02-03 (pirmą kartą išduotas 2006-04-07)
Galioja	2021-02-03 (informacija www.spse.lt)
Išduotas	UAB „Hörmann Baltic“, Budninkų k. 2, Maišiagalos sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuva, įmonės kodas 111743878

Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 1

1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-7782D

Išduoto 2018-02-03

Produktas atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams durys

Tipas T30-1 „H8-5“ (LT) vienos varstomos sąvaros plieninių vidinių durų blokas

Esminės charakteristikos ir eksploatacinės savybės

Esminė charakteristika	Bandymo metodas	Eksploatacinė savybė
Atsparumo ugniai klasė, kai durų bloko laisvosios praėjos plotis 1100 (-50 %) mm, laisvosios praėjos aukštis 2100 (-25 %) mm (detali taikymo sritis pagal ataskaitą Nr. 13-001090-PR02 (2014-12-17) ir komponentų aprašą)	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	EW 30 EI ₂ 30
Sandarumo dūmams klasė, kai durų bloko laisvosios praėjos plotis 1100 (-100 %) mm, laisvosios praėjos aukštis 2082 (-100 %) mm (detali taikymo sritis pagal ataskaitą Nr. 13-001090-PR02 (2014-12-17) ir komponentų aprašą)	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	S _a S ₂₀₀ *
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumo klasė, kai durų bloko laisvosios praėjos plotis 1100 (-100 %) mm, laisvosios praėjos aukštis 2100 (-100 %) mm Nr. 13-001090-PR02 (2014-12-17) ir komponentų aprašą)	LST EN 1191 LST EN 14600	C5
* - S ₂₀₀ klasė atitinka prieš tai buvusią S _m klasę pagal LST EN 1634-3:2004, 3.1.5 p.		

Direktorius

Valdemaras Gauronskis