

EKSPLOATAVINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams durys
Tipas	T30-1 „H8-5“ (LT) vienos varstomos sąvaros plieninių vidinių durų blokas
Naudojimo paskirtis	suteikti atsparumą ugniai ir (arba) sandarumą dūmams priešgaisrinėse užtvarose
Ekspluatacinės savybės	žr. 1 priedą
Gamintojas	HÖRMANN KG Brandis, Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Vokietija
Gamybos vieta	HÖRMANN KG Brandis, Gewerbeallee 17, 04821 Brandis, Vokietija
Reikalavimai	privalomieji pagal LST EN 14600:2006 ir gamintojo deklaruojamos eksploatacinės savybės pagal LST EN 14351-2:2019 nuostatas

Šis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-7782D
Data	2021-02-03 (pirmą kartą išduotas 2006-04-07)
Galioja	2024-02-03 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „Hormann Baltic“, Budninkų k. 2, Maišiagalos sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuva, įmonės kodas 111743878

Direktorius



Egzempliorius Nr. 1

Valdemaras Gauronskis

1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-7782D

Išduoto 2021-02-03

Produktas atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams durys

Tipas T30-1 „H8-5“ (LT) vienos varstomos sąvaros plieninių vidinių durų blokas

Esminės charakteristikos ir eksploatacinės savybės

Esminė charakteristika	Bandymo metodas	Eksploatacinė savybė
Atsparumo ugniai klasė, kai durų bloko laisvosios praėjos plotis nuo 557 mm iki 1100 mm, laisvosios praėjos aukštis nuo 682 mm iki 2100 mm (detali taikymo sritis pagal komponentų aprašą ir ataskaitą Nr. 13-001090-PR03, 2019-07-03)	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	EW 30 EI2 30
Sandarumo dūmams klasė, kai durų bloko laisvosios praėjos plotis 1100 (-100 %) mm, laisvosios praėjos aukštis 2082 (-100 %) mm (detali taikymo sritis pagal komponentų aprašą ir ataskaitą Nr. 13-001090-PR03, 2019-07-03)	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	Sa S200*
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumo klasė, kai durų bloko laisvosios praėjos plotis 1100 (-100 %) mm, laisvosios praėjos aukštis 2100 (-100 %) mm (detali taikymo sritis pagal komponentų aprašą ir ataskaitą Nr. 13-001090-PR03, 2019-07-03)	LST EN 1191 LST EN 14600	C5
* S200 klasė atitinka prieš tai buvusią Sm klasę pagal LST EN 1634-3:2004, 3.1.5 p.		

Direktorius



Valdemaras Gauronskis